

Preduzeće za proizvodnju i usluge ENERGO SYSTEM D.O.O.
ul. Olge Petrov 36/G11, 21000 Novi Sad; PJ ENERGO SYSTEM, PIB: 6311151
Registровано kod APR: 20153553/2005.
Osnovni kapital uplaćen i uneti u pisani: 3768,70 EUR.
Mat. čni broj 08603286; RegistarSKI broj Z2308603286
Šifra delatnosti 2521 - PIB 102033767; PDV broj: 132655558

170-30020539000-77
220-124187-11
160-251532-43

UniCredit Bank Srbija a.d.
ProCredit Bank a.d.
Banca Intesa a.d.

Telefon/Fax: 021 439-123;
e-mail: office@energosystem.co.rs;

Broj: IP-72/523
Novi Sad, 21.05.2019. god.

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED

IZVEDENIH RADOVA NA:

STAMBENOM OBJEKTU, SPRATNOSTI P+3+Pk-DUPLEKS, KATEGORIJE B,
KLASIFIKACIONA OZNAKA 112221,
U ULICI ZLATARIĆEVA BR.18 PETROVARADIN, NA PARCELI BR. 1610/1
K.O. PETROVARADIN

INVESTITOR:

„PRIMUS INVEST“ D.O.O. VETERNIK
UL. IVE LOLE RIBARA BR.69

Direktor:



/Siniša Vukoje, dipl.inž.maš/

Predsednik komisije:



/Mirjana Vukoje, dipl.inž.građ./

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED

SADRŽAJ:

- Odluka investitora o imenovanju komisije za vršenje tehničkog pregleda
- Odluka ovlašćenog lica u o imenovanju predsednika i članova komisije za vršenje tehničkog pregleda
- Rešenje i Licence članova Komisije
- **ZAPISNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU OBJEKTA**
- **POTVRDA I PREDLOG KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA**

PRIMUS INVEST DOO

Broj 07/19

22. 04. 2019 god.

NOVI SAD

Na osnovu člana 155 i 156 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS”, BR.72/2009, 81/2009 –ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 –odluka US, 132/2014 i 145/2015) i člana 16 (stav 1.) i člana 17 (stav 2.), Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekata, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekata u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata („Sl.glasnik RS”, BR.27/2015 i 29/16), investitor: „**PRIMUS INVEST“ D.O.O. NOVI SAD**
BEM LILIKE 2c

O D L U K U

KOJOM SE VRŠENJE TEHNIČKOG PREGLEDA ZA

STAMBENOG OBJEKTA, SPRATNOSTI P+3+Pk-DUPLEKS, KATEGORIJE B,
KLASIFIKACIONA OZNAKA 112221,
U ULICI ZLATARIĆEVA BR.18PETROVARADIN, NA PARCELI BR. 1610/1
K.O.PETROVARADIN

**POVERAVA KOMISIJI „ENERGO SYSTEMA ”-a, d.o.o. iz Novog Sada,
ul. Olge Petrov 36/G11**

u Novom Sadu, 22.04.2019. godine

 INVESTITOR:
[Handwritten signature]

Na osnovu Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekata, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekata u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata („Sl.glasnik RS“, BR.27/2015 i29/16) Čl. 17, stav 2., Odluke investitora,„**PRIMUS INVEST“ d.o.o. Veternik, Ul.Ive Lole Ribara br.69**, donosim sledeće:

REŠENJE

o imenovanju Komisije za tehnički pregled

**STAMBENOG OBJEKTA, SPRATNOSTI P+3+Pk-DUPLEKS, KATEGORIJE B,
KLASIFIKACIONA OZNAKA 112221**

koji se nalazi u: **Petrovaradinu, Ulica Zlatarićeva br.18**
na parceli br. **1610/1, K.O.Petrovaradin**
čiji je investitor: **„PRIMUS INVEST“ d.o.o. Veternik, Ul.Ive Lole Ribara br.69**

Od strane „Orbis company“ Novi Sad, imenuje se Komisija za tehnički pregled objekta u sastavu:


1. MIRJANA VUKOJE, dipl.inž.građ.....predsednik,
2. BOJANA ZVIJER PANDUROV, dipl.inž.arh.....član
3. CVIJO ŠMANJA, dipl. inž.maš.član i
4. MILORAD ZVIJER, dipl.inž.el.član.

Imenovani imaju radno radno iskustvo u svojoj struci i poseduju lične licence, te ispunjavaju uslove saglasno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009; 81/2009- ispr.64/2010-odluka US; 24/2011; 121/2012; 42/2013-odluka US; 50/2013-odluka US; 98/2013-odluka US i 132/2014).

Novi Sad, 19.04.2019.godine

direktor:

/Siniša Vukoje, dipl.inž.maš./



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Мирјана Д. Вукоје

дипломирани грађевински инжењер

ЈМБ 0210966106969

одговорни пројектант

грађевинских конструкција објеката високоградње

Број лиценце

311 3563 03



ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Milica Ljubić

Проф. др Милана Лјубић

инж. грађ. стп.

У Београду,
30. октобра 2023. године



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Бојана М. Звијер Пандуров

дипломирани инжењер архитектуре

JMB 2110979805028

одговорни пројектант

архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих
инсталација водовода и канализације

Број лиценце

300 J183 10



ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Проф. др Драгослав Шумарић
дипл. грађ. инж.

У Београду,
26. августа 2010. године



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Џвијо Б. Шмања

дипломирани машински инжењер

ЈМБ 0701950800095

одговорни пројектант

термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике

Број лиценце

330 3753 03



ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милош Лазовић

Проф. др Милош Лазовић
дипл. грађ. инж.

У Београду,
06. новембра 2003. године





ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Милорад Р. Звијер

дипломирани инжењер електротехнике

ЈМБ 3005947800038

одговорни пројектант

електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

Број лиценце

350 3826 03



У Београду,
06. новембра 2003. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милош Лазовић

Проф. др Милош Лазовић
дипл. грађ. инж.

Na osnovu Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekata, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekata u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata („Sl.glasnik RS“, br.27/2015 i29/16) Čl. 18, a Shodno Odluci o poveravanju vršenja tehničkog pregleda kao i Rešenju o imenovanju komisije obrazovana

Komisija za tehnički pregled objekta u sastavu:

1. **MIRJANA VUKOJE**, dipl.inž.građ.....predsednik,
2. **BOJANA PANDUROV ZVIJER**, dipl.inž.arh.....**član**,
3. **CVIJO ŠMANJA**, dipl. inž.maš..... član i
4. **MILORAD ZVIJER** dipl.inž.el. član.

sačinjava

Z A P I S N I K

**STAMBENOG OBJEKTA, SPRATNOSTI P+3+Pk-DUPLEKS, KATEGORIJE B,
KLASIFIKACIONA OZNAKA 112221**

koji se nalazi u: **Petrovaradinu, Ulica Zlatarićeva br.18**
na parceli br. **1610/1, K.O. Petrovaradin**
čiji je investitor: **„PRIMUS INVEST“ d.o.o. Veternik, Ul.Ive Lole Ribara br.69**

U cilju davanja potrebnih podataka i objašnjenja, radu Komisije prisustvuju:

— **Predstavnik Investitora:** Igor Kokorić

— **Predstavnik Nadzora:** Miloš Ralić

Komisija se sastala na objektu dana 20.04.2019.godine i izvršila pregled projektne, tehničke, gradilišne i ostale dokumentacije, kao i izvedenih radova.

Investitor je Komisiji za tehnički pregled dostavio na uvid Građevinsku dozvolu i pripadajuće dokumente:

1. **Lokacijski uslovi** broj ROP-NSD-2197-LOC-1/2018 od 08.03.2018.god.izdat od Grad Novi Sad, Gradska uprava za urbanizam I građevinske poslove ;
2. **Građevinska dozvola - rešenje** brojROP-NSD-2197-CPI-2/2018od 10.04.2018.godine, izdato od strane Grad Novi Sad, Gradska uprava za urbanizam I građevinske poslove ;
3. **Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu odmarta 2018.godine**,izrađen od “MB-PROJEKT” Novi Sad, glavni projektant Grozdanić Bojana dipl.ing.arh.
4. **Projekat za građevinsku dozvolu, koji se sastoji od sledećih projekata:**
5. 0- Glavne sveske broj E-08/2018 od marta 2018.godine izrađena od “MB-PROJEKT” Novi Sad, glavni projektant Grozdanić Bojana dipl.ing.arh.
 - Projekat arhitekture broj E-08/2018 od marta 2018.godine izrađena od “MB-PROJEKT” Novi Sad, glavni projektant Grozdanić Bojana dipl.ing.arh.
 - 2- Projekat konstrukcije, broj P-19-K/2018 od 07.03.2018.godine izrađen od “WINGRAP”DOO iz Novog Sada, odgovorni projektant Milosavljević Vanja dipl.ing.građ.;
 - Elaborat energetske efikasnosti broj P-19-EE/2018 od 07.03.2018.godine izrađen od “WINGRAP”DOO iz Novog Sada, odgovorni projektant Milosavljević Vanja dipl.ing.građ.;
 - Elaborat o geomehaničkim uslovima izgradnje broj GE-432/2017 od AVGUSTA 2017.godine izrađen od biroa za građevinsko veštačenje, projektovanje I izvođenje radova “KOMPOZIT” iz Titela, odgovorni projektant Grozdanić Bojana dipl.ing.arh.;
6. **Potvrdu o prijemu dokumentacije i prijava radova broj ROP-NSD-2197-WA-4/2018od 20.04.2018. godine, izdati od strane izdato od strane Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove Grad Novi Sad**
7. **Projekakat za izvodjenje, koji se sastoji od sledećih projekata: E 08/2018-PZI**
 - Projekat za izvođenje 0 - Glavna sveska broj E 08/2018-PZI izrađen od MB Projekt doo iz Novog Sada ;
 - Projekat za izvođenje 1 - Projekat arhitekture broj E-08/2018 od 19.02.2019.godine, izrađen od strane MB Projekt doo iz Novog Sada ;

-
- Projekat za izvođenje 2 - Projekat AB konstrukcije broj P-27/2018 od 19.04.2018.godine izrađen od strane WINGRAP doo iz Novog Sada ;
 - Projekat za izvođenje 3 - Projekat hidrotehničkih instalacija - instalacije vodovoda I kanalizacije broj E 18/2018-H od aprila 2018.godine izrađen od “MB projekt” D.O.O. iz Novog Sada ;
 - Projekat za izvođenje 4/1 - Projekat elektroenergetskih instalacija broj E-227 od aprila 2018.godine izrađen od strane SPD“OPTIMUS” Bačka Palanka ;
 - Projekat za izvođenje 5 - Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija broj T-227 od aprila 2018.godine izrađen od strane SPD“OPTIMUS” Bačka Palanka ;
 - Projekat za izvođenje 6 - Projekat mašinskih instalacija – instalacije centralnog grejanja broj L-18/012 od aprila 2018.godine izrađen od “KGH-PROCESAR” Novi Sad ;
 - Projekat za izvođenje 6 - Projekat mašinskih instalacija – unutrašnje gasne instalacije broj L-19/004 od januara 2019.godine izrađen od “KGH-PROCESAR” Novi Sad ;
 - Projekat za izvođenje 6.2 - Projekat putničkog lifta broj PZI-E22/19 od mart 2019.godine izrađen od “MIKONIK” DOONovi Sad ;

9.Glavni Izvođač radova na objektu bio je:

- METFER DOO SOMBOR OGRANAK METFER-GRADNJA NOVI SAD, Karađorđeva 72 Novi Sad (građevinski I građevinsko-zanatski radovi)
 - Ugovor od 26.04.2018.god.
- VODO-KARIN DOO, Bulevar Evrope 27 Novi Sad (instalacije vodovoda I kanalizacije)
- ELEKTRO KONČAR LD DOO VETERNIK, Bulevar Evrope 27 Novi Sad (elektroinstalaterski i gromobranski radovi)
 - Ugovor od 26.04.2018.godine
- VODO-KARIN DOO, Bulevar Evrope 27 Novi Sad (termomašinske I gasne instalacije)
- “MIKONIK” DOO, Bulevar Patrijarha Pavla Novi Sad (montaža električnog putničkog lifta)

10.Odgovorni izvođač radova na objektu bio je:

– **zagrađevinske i građevinsko-zanatske radove:**
RADMILA MARKOVIĆ VAVRIN, dipl.inž.arh.
Licenca br. 400 I 708 14
prema rešenju izvođača

- za radove na izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije :

BISERKA BARIČIĆ, dipl.ing.grad.

licenca br. 411 2298 03

prema rešenju izvođača

-za termomašinske I gasne instalacije :

NEBOJŠA

MILOŠEVIĆ,

dipl.inž.maš.

licenca br. 430 8599 05

prema rešenju izvođača

-za radove na elektro instalacijama :

MILORAD SENIĆ, dipl.inž.el.

licenca br. 450 8779 05

prema rešenju izvođača DOO Elektro Končar LD br.27-04/18 od 27.04.2018.godine

- za radove na montaži putničkog lifta :

DRAGAN MILANOV, dipl.ing.maš.

licenca br. 434A726 06

prema rešenju izvođača „MIKONIK“ DOO NOVI SAD

11.Nadzorni organi po rešenju investitora na objektu bili su:

— za građevinske i građevinsko-zanatske(završne) radove:

MILOŠ RALIĆ, dipl.ing.grad.

licenca br. 310 135 403

prema rešenju Investitora broj 01/18od 16.03.2018. godine;

— za radove na elektroinstalacijama:VIDOJE VUKOREP, dipl.ing.el.

licenca br. 350 0393 03 i 353 9096 04

prema rešenju Investitora broj 02/18 od 28.04.2018. godine;

— za radove izvođenja instalacija vodovoda i kanalizacije:

MILOŠ RALIĆ, dipl.ing.grad.

licenca br. 310 135 403

prema rešenju Investitora broj 03/18 od 22.05.2018. godine;

- za mašinske radove :

LJUBIŠA LEKIĆ, dipl.maš.inž.

licenca br. 3301554 03

prema rešenju Investitora broj 04/18 od 01.09.2018. godine;

- za radove na ugradnji lifta :

JOSIP J. HORTI, dipl.maš.inž.

licenca br. 434 A179 06

prema rešenju Investitora od 17.01.2019. godine;

12. Građevinski dnevnik za izvođenje radova:

- Za građevinske i građevinsko zanatske radove: 28.04.2018.god.-10.04.2019.god.(5svezaka);
- Za mašinske radove 17.09.2018.god.-08.04.2019.god.
 - Za radove na postavljanju električnog putničkog lifta :
12.03.2019.god.-04.04.2019.godine
- Za elektro radove vođen od 26.04.2018 – 05.04.2019.godine u jednoj svesci sa 36 listova.

13. Knjiga inspekcije:

- Knjiga inspekcije je otvorena – vođenja, potpisana i overena od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Izveštaj Gradska uprava za inspekciske poslove, Sektor za građevinske inspekcije broj: XIV-354-90/17 dana 12.07.2018.god. o pregledu izvedenih temelja
- Izveštaj Gradska uprava za inspekciske poslove, Sektor za građevinske inspekcije broj :XIV-354-90/17 dana 07.14.2018.god.o završetku objekata u konstruktivnom smislu.

14. Komisiji su prikazani sledeći sertifikati kojima se dokazuje kvalitet ugrađenog materijala i opreme, odnosno izvršenih radova.

a) GRAĐEVISKI RADOVI

• **Geodetski radovi**

- Geodetski snimak izvedenog stanja temelja, urađen od strane Geodetskog biroa „GOKONING“ Novi Sad, od 31.05.2018.godine ;
- Geodetski izveštaj visine izvedenog objekta, urađen od strane Geodetskog biroa „GOKONING“ Novi Sad, od septembra 2018.godine ;
- Geodetski elaborat sleganja objekta, urađen od strane Geodetskog biroa „GOKONING“ Novi Sad, od septembra 2018.godine ;
- Elaborat geodetskih radova o posebnim delovima zgrade, urađen od strane Geodetskog biroa „GOKONING“ Novi Sad, od 30.01.2019.godine ;
- PRIJAVA GRADILIŠTA broj 389-162-1017/18-14 od 20.04.2018.godine ;

• **Gradevinski I gradevinsko-zanatski radovi**

- IZJAVA izvođača radova kojom izjavljuje da atesti za ugrađeni materijal zagrađevinske I gradevinsko-zanatske radove, odgovaraju propisima u pogledu broja atesta, kao i da su dobijeni rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom. Izjava je potpisana i overena od strane odgovornog lica izvođača radova ;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka (kocki) broj NS-259 (2 uzorka), broj izveštaja N 259/18 Kod 30.04.2018.godine, izdat od “nexe BETON” doo Novi Sad;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka (kocki) broj NS-401 (1 uzorak), broj izveštaja N 401/18 Kod 11.06.2018.godine, izdat od “nexe BETON” doo Novi Sad;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka (kocki) broj NS-429 (1 uzorak), broj izveštaja N 429/18 Kod 22.06.2018.godine, izdat od “nexe BETON” doo Novi Sad;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka (kocki) broj NS-367 (1 uzorak), broj izveštaja N 367/18 Kod 31.05.2018.godine, izdat od “nexe BETON” doo Novi Sad;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka (kocki) broj NS-433 (2 uzorka), broj izveštaja N 433/18 Kod 23.06.2018.godine, izdat od “nexe BETON” doo Novi Sad;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka (kocki) broj NS-506A (1 uzorak), broj izveštaja N 506A/18 Kod 16.07.2018.godine, izdat od “nexe BETON” doo Novi Sad;

-
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka (kocki) broj NS-694 (2 uzorka), broj izveštaja N 694/18 Kod 10.09.2018.godine, izdat od “nexe BETON” doo Novi Sad;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka (kocki) broj NS-314 (4 uzorka), broj izveštaja N 314/18 Kod 17.05.2018.godine, izdat od “nexe BETON” doo Novi Sad;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka (kocki) broj NS-426A (3 uzorka), broj izveštaja N 426A/18 Kod 21.06.2018.godine, izdat od “nexe BETON” doo Novi Sad;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka (kocki) broj NS-446 (3 uzorka), broj izveštaja N 446/18 Kod 27.06.2018.godine, izdat od “nexe BETON” doo Novi Sad;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka (kocki) broj NS-494 (3 uzorka), broj izveštaja N 494/18 Kod 12.07.2018.godine, izdat od “nexe BETON” doo Novi Sad;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka (kocki) broj NS-537 (2 uzorka), broj izveštaja N 537/18 Kod 26.07.2018.godine, izdat od “nexe BETON” doo Novi Sad;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka (kocki) broj NS-647A (1 uzorak), broj izveštaja N 647A/18 Kod 24.08.2018.godine, izdat od “nexe BETON” doo Novi Sad;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU šupljeg bloka od gline sa vertikalnim šupljinama, broj GAK-474/18-OPod 30.07.2018.godine, izdat od Institut za ispitivanje materijala a.d.Beograd, Centralna laboratorija za ispitivanje materijala, Laboratorija za građevinsku keramiku ;
 - IZVEŠTAJ O KVALITETU I UPOTREBLJIVOSTI refulisanog peska (lokacija uzorkovanja: Deponija firme “SVETOROG” na obali Dunava, u Futogu), broj KK-002-283/18 od 07.12.2018.godine, izdat od CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA DOO Veternik;
 - UVERENJE O PREGLEDU toplo valjane žice u koturu, broj 698/2018 od 15.03.2018.godine, izdato od ArcelorMittal Zenica d.o.o. ;
 - UVERENJE O PREGLEDU toplo valjane žice u koturu, broj 697/2018 od 15.03.2018.godine, izdato od ArcelorMittal Zenica d.o.o. ;
 - UVERENJE O PREGLEDU toplo valjane žice u koturu, broj 354/2018 od 09.02.2018.godine, izdato od ArcelorMittal Zenica d.o.o. ;
 - UVERENJE O PREGLEDU toplo valjane žice u koturu, broj 337/2018 od 07.02.2018.godine, izdato od ArcelorMittal Zenica d.o.o. ;
 - UVERENJE O PREGLEDU toplo valjane žice u koturu, broj 2876/2017 od 22.12.2017.godine, izdato od ArcelorMittal Zenica d.o.o. ;
 - DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI za rebrasti betonski čelik-šipka/B500B/12mm, od 07.02.2018.godine, izdata od METALFER STEEL MILL ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU betonskog čelika, broj 0137/BČ/2018 od 05.02.2018.godine, izdat od HEMOMET LAB doo ;

-
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU betonskog čelika, broj 0138/BČ/2018 od 06.02.2018. godine, izdat od HEMOMET LAB doo ;
 - UVERENJE O PREGLEDU čelika za armiranje betona u šipci, broj 261/2018 od 06.03.2018. godine, izdato od ArcelorMittal Zenica d.o.o. ;
 - DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI za rebrasti betonski čelik-šipka/B500B/10mm, od 21.02.2018. godine, izdata od METALFER STEEL MILL ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU betonskog čelika, broj 0245/BC/2018 od 19.02.2018. godine, izdat od HEMOMET LAB doo ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU betonskog čelika, broj 0246/BC/2018 od 20.02.2018. godine, izdat od HEMOMET LAB doo ;
 - DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI za rebrasti betonski čelik-šipka/B500B/16mm, od 13.03.2018. godine, izdata od METALFER STEEL MILL ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU betonskog čelika, broj 0299/BC/2018 od 25.02.2018. godine, izdat od HEMOMET LAB doo ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU betonskog čelika, broj 0300/BC/2018 od 25.02.2018. godine, izdat od HEMOMET LAB doo ;
 - DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI za rebrasti betonski čelik-šipka/B500B/114mm, od 13.03.2018. godine, izdata od METALFER STEEL MILL ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU betonskog čelika, broj 0260/BC/2018 od 21.02.2018. godine, izdat od HEMOMET LAB doo ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU betonskog čelika, broj 0262/BC/2018 od 22.02.2018. godine, izdat od HEMOMET LAB doo ;
 - SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI za čelik za armiranje betona- zavarene mreže od rebrastih čeličnih žica, prečnika 5mm, oznake kvaliteta B500A, broj I 030-IMS-013/18, od 02.02.2018. godine, izdat od Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd ;
 - PRILOG UZ SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI za čelik za armiranje betona- zavarene mreže od rebrastih čeličnih žica, prečnika 5mm, oznake kvaliteta B500A, broj I 030-IMS-013/18, od 02.02.2018. godine ;
 - DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI za čelik za armiranje betona- zavarene mreže od rebrastih čeličnih žica, prečnika 5mm, oznake kvaliteta B500A, broj 03/2018, od 07.02.2018. godine ;
 - SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI za čelik za armiranje betona- zavarene mreže od rebrastih čeličnih žica, prečnika od 6mm do 10mm, oznake kvaliteta B500B, broj I 030-IMS-013/18, od 02.02.2018. godine, izdat od Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd ;
 - DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI za čelik za armiranje betona- zavarene mreže od rebrastih čeličnih žica, prečnika od 6mm do 10mm, oznake kvaliteta B500B, broj 04/2018, od 07.02.2018. godine ;
 - PRILOG UZ SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI za čelik za armiranje betona- zavarene mreže od rebrastih čeličnih žica, prečnika od 6mm do 8mm ;

10mm, oznake kvaliteta B500B, broj I 030-IMS-013/18, od 02.02.2018.godine ;

- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka, broj 20/19 od 15.04.2019.godine, izdat od DOO“GEOMEHANIKA” ZA GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJE BEOGRAD, OGRANAK NOVI SAD ;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU negorivosti uzorka toploizolacionog proizvoda – izolacije na bazi tvrdopresovane mineralne kamene vune- tip: RAVABER STONE WOOL, broj GFT-5903/18-NGRod 30.05.2018.godine, izdat od Institut za ispitivanje materijala a.d.Beograd, Centralana laboratorija za ispitivanje materijala, Laboratorija za toplotnu tehniku I zaštitu od požara ;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU koeficijenta toplotne provodljivosti uzorka toploizolacionog materijala- tvrdopresovane mineralne (kamene) vune u pločama, broj GFT-5902/18-TOL od 30.05.2018.godine, izdat od Institut za ispitivanje materijala a.d.Beograd, Centralana laboratorija za ispitivanje materijala, Laboratorija za toplotnu tehniku I zaštitu od požara ;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU hidroizolacione trake SIKAPLAN-SGmA, broj 4649 od 10.12.2008.godine, izdat od Institut za puteve a.d., Zavod za građevinske materijale Beograd ;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU hidroizolacione trake SIKAPLAN-15G, od 17.04.2008.godine, izdat od Institut za puteve a.d., Zavod za građevinske materijale Beograd ;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU geotekstila multicolor 300g, broj UIV 280/15 od 23.11.2015.godine, izdat od Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd, Centralana laboratorija za ispitivanje materijala, Laboratorija za hidroizolacije I antikorozijsku zaštitu ;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU suvo presovanih keramičkih glaziranih pločica, broj GAK 1133/17-PL od 22.01.2018.godine, izdat od Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd, Centralana laboratorija za ispitivanje materijala, Laboratorija za građevinsku keramiku ; IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU krovnog prozora sa središnjim vešanjem krila, broj DSM 0156/14 od 03.09.2014.godine, izdat od Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd, Centralana laboratorija za ispitivanje materijala, Laboratorija za drvo I sintetičke materijale ;

b) MAŠINSKI RADOVI

- **UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA**

Elaborat atestno tehničke dokumentacije 03/2009-UGI od 08.04.2019 urađen od „VODO-KARIN“ DOO koji sadrži:

-PRIJAVA INSTALACIJE broj 031378 od 08.04.2019.godine ;

- IZJAVA broj 01-03/19 od 09.02.2019.godine, izvođača radova kojom izjavljujemo da su radovi na objektu izvedeni prema odobrenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji. Izjava je potpisana i overena od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa;
- IZJAVA izvođača radova kojom izjavljuje da atesti za ugrađeni materijal, odgovaraju propisima u pogledu broja atesta, kao i da su dobijeni rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom. Izjava je potpisana i overena od strane odgovornog lica izvođača radova ;
- ZAPISNIK broj Z-03/19 o izvršenoj probi unutrašnje gasne instalacije dana 08.04.2019.godine. Zapisnik je potpisan i overen od strane odgovornog lica izvođača radova ;
- ZAPISNIK broj Z-04/19 o izvršenoj vizuelnoj I funkcionalnoj kontroli ugrađene opreme na unutrašnjoj gasnoj instalaciji I gasnoj kontrolnici, od 08.04.2019.godine. Zapisnik je potpisan i overen od strane odgovornog lica izvođača radova ;
- SERTIFIKAT o kvalifikaciji zavarivača Robert Kišmiška, broj G1368/17, izdat od INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA NOVI SAD;
- UVERENJE o stručnoj osposobljenosti zavarivača termoplastičnih materijala Robert Kišmiška, broj G1368/17, izdat od INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA NOVI SAD;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU cevi za gas od HDPE PE100, broj DSM 052/11 od maja 2011.godine, izdat od Institut za ispitivanje materijala a.d.Beograd, Centralna laboratorija za ispitivanje materijala ;
- SERTIFIKAT O KONTROLISANJU čvrstoće gasnih modula za postavljanje na otvorenom prostoru, broj C1402 od 29.01.2014.godine, izdat od Institut Mihajlo Pupin, Centar za gasnu tehniku ;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU kuglastog ventila tip KPS, broj 612-22-13/2016 od 05.02.2016.godine, izdat od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za hidraulička I pneumatska ispitivanja ;
- GARANTNI LIST merila izdat od Fadip merna tehnika doo ;
- ZAPISNIK o puštanju –pregledu gasnog aparata u radna distributivnu gasnu mrežu ,kota I, Kotao II dana 21.05.2019.god. izdat od SZR”HEATEAM” Novi Sad

- **INSTALACIJE GREJANJA**

- IZJAVA broj 01-01/19 od 20.03.2019.godine, izvođača radova kojom izjavljujemo da su radovi na objektu izvedeni prema odobrenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji. Izjava je potpisana i overena od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa;
- POTVRDA izvođača radova kojom potvrđuje da atesti za ugrađeni materijal, odgovaraju propisima u pogledu broja atesta, kao i da su dobijeni rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom. Izjava je potpisana i overena od strane odgovornog lica izvođača radova ;
- ZAPISNIK broj Z-01/19 o ispitivanju na čvrstoću I nepropusnost instalacija centralnog grejanja čeličnih cevi stambenog dela, od 20.03.2019.godine. Zapisnik je potpisan i overen od strane odgovornog lica izvođača radova ;
- ZAPISNIK broj Z-01-1/19 o ispitivanju na čvrstoću I nepropusnost instalacija centralnog grejanja – radijatorsko grejanje, od 20.03.2019.godine. Zapisnik je potpisan i overen od strane odgovornog lica izvođača radova ;
- SERTIFIKAT o kvalifikaciji zavarivača Robert Kišmiška, broj G1368/17, izdat od INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA NOVI SAD;
- SERTIFIKAT za cirkucionu pumpu UPS 40-60/2F, broj 0701191202 od 26.02.2002.godine, izdat od AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ISPITIBANJE KVALITETA „KVALITET“ NIŠ ;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU kuglastog ventila tipa KPS, broj 612-22-13/2016 od 05.02.2016.godine, izdat od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo ;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU višeslojne polietilenske cevi, broj 612-22-109/2016 od 22.06.2016.godine, izdat od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo ;
- SERTIFIKAT za razdelnik za centralno grejanje, broj S 46705/2 od 27.04.2016.godine, izdat od Zavod za ispitivanje kvaliteta doo ;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU karakteristika cevastog grejnog tela, broj 612-22-207-15/09 od 16.11.2009.godine, izdat od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termotehniku, termoenergetiku I procesnu tehniku ;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU karakteristika cevastog grejnog tela, broj 612-22-207-11/09 od 16.11.2009.godine, izdat od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termotehniku, termoenergetiku I procesnu tehniku ;
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU karakteristika cevastog grejnog tela, broj 612-22-207-12/09 od 16.11.2009.godine, izdat od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termotehniku, termoenergetiku I procesnu tehniku ;

-
- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU čeličnog panelnog radijatora tipa Sanica 22, broj 612-22-58/18 od 07.05.2018. godine, izdat od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termotehniku, termoenergetiku I procesnu tehniku ;
 - STRUČNI NALAZ O KVALITETU PROIZVODA za sigurnosne ventile proizvođača CALEFFI, broj 354/3 od 26.05.2017. godine, izdat od Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu doo, Beograd ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU hvatača nečistoća sa prirubnicama, broj 612-22-51/17 od 08.05.2017. godine, izdat od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termotehniku, termoenergetiku I procesnu tehniku ;
 - UVERENJE O ETALONIRANJU broj 587-17-01 od 20.09.2017. godine, izdat od MERNOKOR d.o.o. Zemun ;
 - UVERENJE O KONTROLISANJU metalne ručne zaporne kuglaste slavine za unurašnje gasne instalacije, broj T07-0688-1 od 16.01.2007. godine, izdat od Institut Mihajlo Pupin, Centar za gasnu tehniku ;
 - SERTIFIKAT O KONTROLISANJU gasnog modula za postavljanje na otvorenom prostoru, broj C1402 od 29.01.2014. godine, izdat od Institut Mihajlo Pupin, Centar za gasnu tehniku ;

• ELEKTRIČNI PUTNIČKI LIFT

- IZJAVA broj 12/19 od aprila 2019. godine, izvođača radova kojom potvrđuje da atesti za ugrađeni materijal, odgovaraju propisima u pogledu broja atesta, kao i da su dobijeni rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom. Izjava je potpisana i overena od strane odgovornog lica izvođača radova ;
- POTVRDA broj 12/19 od aprila 2019. godine, izvođača radova kojom izjavljujemo da su radovi na liftu izvedeni prema odobroj projektno-tehničkoj dokumentaciji. Izjava je potpisana i overena od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa;
- IZVEŠTAJ broj IKS-4427/19 od 17.04.2019. godine, o kontrolisanju lifta, izdat od Instituta za zaštitu na radu AD Novi Sad ;
- SERTIFIKAT broj KT 06-040-084427 od 22.04.2019. godine, izdat od Instituta za zaštitu na radu AD Novi Sad ;

• HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

- ZAPISNIK broj 013/2018 od 13.11.2018. godine o ispitivanju na instalacije sanitarne vode – hladna proba- kompletan horizontalni I vertikalni razvod cevne mreže I razvod instalacije u sanitarnim čvorovima. Zapisnik je potpisan i overen od strane odgovornog lica izvođača radova ;

-
- ZAPISNIK broj 015/2019 od 20.02.2019.godine o ispitivanju na instalacije hidrantske mreže. Zapisnik je potpisan i overen od strane odgovornog lica izvođača radova ;
 - IZJAVA broj 020/2019 od 19.03.2019.godine, izvođača radova kojom izjavljujemo da su radovi na instalacijama vodovoda, kanalizacije I hidrantske mrežeurađeni u skladu sa projektnom dokumentacijom. Izjava je potpisana i overena od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa;
 - POTVRDA broj 021/2019 od 19.03.2019.godine izvođača radova kojompotvrđuje da atesti za ugrađeni materijal, odgovaraju propisima u pogledu broja atesta, kao i da su dobijeni rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom. Izjava je potpisana i overena od strane odgovornog lica izvođača radova ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU cevi od PPR,od juna 2011.godine, izdat od Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd, Centralna laboratorija za ispitivanje materijala ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PVC cevi za kućnu kanalizaciju,od oktobra 2012.godine, izdat od Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd, Centralna laboratorija za ispitivanje materijala ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PVC cevi I fittinga za uličnu kanalizaciju,broj 992/12 od 19.03.2013.godine, izdat od Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd, Centralna laboratorija za ispitivanje materijala ;
 - UVERENJE broj 123/1 od 15.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za čelične šavne pocinkovane cevi sa navojem I naglavkom - DN15,izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - UVERENJE broj 123/3 od 15.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za čelične šavne pocinkovane cevi sa navojem I naglavkom – DN25,izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - UVERENJE broj 123/6 od 15.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za čelične šavne pocinkovane cevi sa navojem I naglavkom – DN50,izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - UVERENJE broj 123/7 od 15.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za čelične šavne pocinkovane cevi sa navojem I naglavkom – DN65,izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - UVERENJE broj 123/2 od 15.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za čelične šavne pocinkovane cevi sa navojem I naglavkom – DN20,izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - UVERENJE broj 123/8 od 15.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za čelične šavne pocinkovane cevi sa navojem I naglavkom – DN80,izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;

-
- UVERENJE broj 123/4 od 15.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za čelične šavne pocinkovane cevi sa navojem I naglavkom – DN32, izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - UVERENJE broj 117/1 od 10.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za fitting od temperovanog liva koleno A1- 1/2' - pocinkovano, izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - UVERENJE broj 117/3 od 10.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za fitting od temperovanog liva koleno A1- 1' - pocinkovano, izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - UVERENJE broj 117/6 od 10.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za fitting od temperovanog liva koleno A1- 2' - pocinkovano, izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - UVERENJE broj 117/7 od 10.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za fitting od temperovanog liva koleno A1- 2 1/2' - pocinkovano, izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - UVERENJE broj 117/2 od 10.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za fitting od temperovanog liva koleno A1- 3/4' - pocinkovano, izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - UVERENJE broj 117/8 od 10.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za fitting od temperovanog liva koleno A1- 3' - pocinkovano, izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - UVERENJE broj 117/4 od 10.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za fitting od temperovanog liva koleno A1- 1 1/4' - pocinkovano, izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - UVERENJE broj 117/5 od 10.10.2001.godine, kao potvrda kvaliteta za fitting od temperovanog liva koleno A1- 1 1/2' - pocinkovano, izdato od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za termoenergetiku ;
 - IZJAVA O SAGLASNOSTI kao potvrda kvaliteta za kuglastu slavinu, broj 19/2010 od 01.09.2010.godine, izdata od Rosan armature doo Kanjiža ;
 - IZJAVA O SAGLASNOSTI kao potvrda kvaliteta za ispusnu slavinu, broj 38/2010 od 01.09.2010.godine, izdata od Rosan armature doo Kanjiža ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU kosog ventila DN52 (2), broj 01-2974 od oktobra 2010.godine, izdat od Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za hidraulička i pneumatska ispitivanja ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU potisnog creva . vatrogasna oprema, broj 612-22-20-1/2015 od 05.02.2015.godine, izdat od Instituta za bezbednost na radu;

-
- UVERENJE O KVALITETU za zidni hidrantski ormar, sa opremom, izdato od Todorović doo Kragujevac ;
 - UVERENJE O KVALITETU broj C0813 od 07.07.2008.godine za WC vodokotliće, izdato od Institut “Mihajlo Pupin”, Centar za gasnu tehniku, Beograd;
 - IZJAVA O KONFIRMITETU od 30.10.2002.godine za sifon, izdata od HL HUTTERER & LECHNER doo Austrija ;
 - DEKLARACIJA O SAOBRAZNOSTI br.02/2007 kao potvrda kvaliteta za jednoručne baterije serije “Perla”,od 15.04.2007.godine, izdata od Rosan armature doo Kanjiža ;
 - IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU vode za piće broj 4-8592/2019 od 25.04.2019.godine, izdat od Grad Novi Sad, JKP “Vodovod I kanalizacija”, Sektor za kontrolu kvaliteta I zaštitu životne sredine, Služba “Laboratorije”, Novi Sad ;
 - ISPRAVA O KVALITETU INSTALACIJA HIDRANSKE MREŽE br.9798 od 21.05.2019.god. izdato od “Institute za preventive” Novi Sad
 - ZAPISNIK o puštanju hydrocele u rad br 028 od 21.05.2019.god. izdat od “HIDRO NS” Novi Sad

- **ELEKTROINSTALACIONI RADOVI:**

Spisak atestne dokumentacije za materijale i opremu ugrađene u objekat, izrađen od strane Izvođača radova ELEKTRO KONČAD LD DOO , koji sadrži sledeće koji sadrži sledeće:

STRUČNI NALAZ o pregledu i ispitivanju električne instalacije, br. 5442-1/2018 od 24.11.2018. godine, izdat od strane INSTITUTA ZA PREVENTIVU, Novi Sad;

- STRUČNI NALAZ o pregledu i ispitivanju gromobranske instalacije, br. 5442- 2/18 od 24.11.2018. godine, izdat od strane INSTITUTA ZA PREVENTIVU, Novi Sad;
- STRUČNI NALAZ o pregledu I ispitivanju telefonske instalacije br.4/19 od 25.03.2019.godine, izdat od strane KABELNET, Novi Sad, Stevana Prvovenčanog br.2;
- Zapisnik ELEKTRO KONČAR br.12-04/19 od 12.04.2019.god. o funkcionalnom ispitivanju instalacije za doavu požara, antipanic rasvetu i interfoniju potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa;
- POTVRDA izvođača radova br. 10-04/19 10.04.2019.god. da su elektro radovi na objektu izvedeni prema odobrenoj projektno-tehničkoj dokumentacijom. Izjava je potpisana i overena od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa;
- IZJAVA izvođača radova br. 10-04/19 10.04.2019.god kojom izjavljuje da atesti za ugrađeni materijal za elektroinstalaterske radov, odgovaraju propisima u

pogledu broja atesta, kao i da odgovaraju propisima u pogledu broja atesta, kao i da su dobijeni rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom. Izjava je potpisana i overena od strane odgovornog lica izvođača radova;

- Prikazana je uredno složena atestna dokumentacija ugrađenog elektroinstalacionog materijala opreme I uređaja zavedena pod brojem 04/04-19 od 04.04.2019.godine od strane ELEKTRO KONČAR AD.

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

-IZJAVA za jednokrlna puna protivpožarna vrata F-90, izdata od METALFAST doo Valjevo

- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU otpornosti prema požaru jednokrlnih čeličnih vrata, broj GFT-4944/14-1-OPŽ od 29.08.2014.godine, izdat od Institut za ispitivanje materijala a.d.Beograd, Centralana laboratorija za ispitivanje materijala, Laboratorija za toplotnu tehniku I zaštitu od požara;

c) **OSTALA DOKUMENTACIJA:**

Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat:

- Da je objekat geodetski snimljen - prikazan je ELABORAT GEODETSKIH RADOVA – **za izvedeni objekat na parceli**, izrađen od strane Biroa za geodetske radove „GEOKONING” ” iz Novog Sada , broj 952-02-7-234-3367/2018 od 04.09.2019. godine.
- ELABORAT GEODETSKIH RADOVA – **za izvedene instalacije na parceli , u Novom Sadu , na katastarskoj parceli 1610/1 K.O. Petrovaradin** izrađen od strane Biroa za geodetske radove „GEOKONING” iz Novog Sada od 14.05.2019..god.

Izjava Investitora ,vršioca stručnog nadzora i izvođača radova (obrazac7)

da prilikom izvođenja radova na stambenom objektu stambenom objektu, spratnosti p+3+pk-dupleks, Zlatarićeva br.18 Petrovaradin, na parceli br. 1610/1 k.o.Petrovaradin nije došlo od odstupanja od Projekta za izvođenje objekta ,tj. da je izvedeno stanje jednako projektovanom.Izjava potpisana od Investitora ,stručnog nadzora i izvođača radova na objektu

Sertifikat o energetske svojstvima objekta:

- Da je urađen sertifikat o energetske svojstvima objekta - prikazan je ENERGETSKI PASOŠ za STAMBENI OBJEKTA (P+3+Pk) izrađen od strane „Instituta za bezbednost I humanizaciju rada ” iz Novog Sada, broj EP 01-446/1-19 od 01.04.2019. godine.

Konačna obračunata vrednost izvedenih radova iznosi:...85.000.000,00RSD

Osnovni podaci o priključcima objekta na infrastrukturu:

Da su instalacije u objektu izvedene u skladu sa projektom za građevinsku dozvolu – projekti instalacija i projektom za izvođenje – projekti instalacija i da je je objekat priključen na infrastrukturu: vodovodnu, kanalizacionu, elektro mrežu i gasnu mrežu, o čemu su dostavljene i potvrde imalaca javnih ovlašćenja o priključenju .

- **Vizuelni pregled objekta:**

Vizuelnim pregledom objekta nisu uočene deformacije, pukotine, sleganja i oštećenja koja ukazuju na nesigurnost objekta.

Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije, pregleda objekta
STAMBENI OBJEKAT, SPRATNOSTI P+3+Pk-DUPLEKS, KATEGORIJE B,
KLASIFIKACIONA OZNAKA 112221

koji se nalazi u: **PETROVARADINU ,Ulica Zlatarićeva 18**
na parceli br. **1610/1 K.O.Petrovaradin**
čiji je investitor: **„PRIMUS INVEST“ D.O.O. VETERNIK, UL. IVE LOLE**
RIBARA BR.69

Komisija za tehnički pregled

KONSTATUJE

- 1) da je objekat izveden u skladu sa građevinskom dozvolom - rešenje bro ROP-NSD-2197-CPI-2/2018 od 10.04.2018god. izdato od strane Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Grad Novi Sad i prema projektu za izvođenje**
- 2) da članovi komisije nemaju izdvojenih mišljenja.**
- 3) da je Komisija za tehnički pregled dostavila investitoru izveštaj o izvršenom tehničkom pregledu, koji zajedno sa ovim predlogom čini izveštaj komisije za tehnički pregled i**
- 4) da je minimalni garantni rok za objekat 2 godine, a za ugrađenu opremu i postrojenja važe rokovi koje je prema posebnim propisima odredio proizvođač opreme i postrojenja, odnosno koje su, na osnovu tih posebnih propisa, ugovorili investitor i proizvođač ili isporučilac opreme i postrojenja.**

PREDLOG KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED

ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE

Investitor: „PRIMUS INVEST“ D.O.O. VETERNIK, UL. IVE LOLE RIBARA
BR.69

Objekat: STAMBENI OBJEKAT, SPRATNOSTI P+3+Pk-DUPLEKS,
KATEGORIJE B, KLASIFIKACIONA OZNAKA 112221

Predmet tehničkog
pregleda: OBJEKAT U CELINI

Početak vršenja
tehničkog pregleda : 20.04.2019. godine
Datum zaključenja: 21.05.2019.godine

KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED

P O T V R Đ U J E

- 1) da je objekat izveden u skladu sa građevinskom dozvolom - rešenje broj ROP-NSD-2197-CPI-2/2018 od 10.04.2018.godine, izdato od strane Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Grad Novi Sad prema projektu za izvođenje**
- 2) da je Komisija za tehnički pregled dostavila investitoru zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu, koji zajedno sa ovim predlogom čini izveštaj komisije za tehnički pregled i**
- 3) da je objekat podoban za upotrebu.**

Na osnovu svega predhodno navedenog Komisija za tehnički pregled

P R E D L A Ž E

DA GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE NOVI SAD, INVESTITORU **IZDA REŠENJE O UPOTREBNOJ DOZVOLI** ZASTAMBENI OBJEKAT, SPRATNOSTI P+3+Pk-DUPLEKS, KATEGORIJE B, KLASIFIKACIONA OZNAKA 112221

koji se nalazi u: **PETROVARADINU , Ulica Zlatarićeva 18**
na parceli br. **1610/1 K.O.Petrovaradin**
čiji je investitor: **„PRIMUS INVEST“ D.O.O. VETERNIK, UL. IVE LOLE RIBARA BR.69**

ZAVRŠEN I DA SE MOŽE KORISTITI U PREDVIĐENOJ NAMENI

Predsednik Komisije: MIRJANA VUKOJE , dipl.inž.grad.licenca br.
Licenca broj.3113563 03

Lični pečat: Potpis:



Broj:IP-72/523
Novi Sad,21.05.2019.god.

1.PRESEDNIK KOMISIJE

Vršilac tehničkog pregleda za konstrukciju : MIRJANA VUKOJE ,dipl.inž.građ.
Licenca.311 3563 03

Lični pečat:

Potpis:



1. ZA ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKE RADOVE

Vršilac tehničkog pregleda:

BOJANA ZVIJER PANDUROV, dipl.inž.arh

Licenca br.**330 3753 03**

Lični pečat:

Potpis:



ČLANOVI KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED:

2. ZA MAŠINSKE RADOVE

Vršilac tehničkog pregleda:

CVIJO ŠMANJA, dipl.inž.maš.
Licenca br.**330 3753 03**

Lični pečat:



Potpis:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cvijo Šmanja".

3. ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE

Vršilac tehničkog pregleda:

MILORAD ZVIJER, dipl.inž.el.
Licenca br.**350 382603**

Lični pečat:



Potpis:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Milorad P. Zvijer".